

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ45.В.00106
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639714
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн». Адрес: 142184, Московская обл., Подольский р-н, поселок Машинно-испытательной станции, здание Подольская МИС. ОГРН: 1115074005090. Телефон (499)941-08-81, факс (495)980-80-33.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн». Адрес: 142184, Московская обл., Подольский р-н, поселок Машинно-испытательной станции, здание Подольская МИС. ОГРН: 1115074005090. Телефон (499)941-08-81, факс (495)980-80-33.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ТБ ВНИИНМАШ" ФГУП "ВНИИНМАШ". 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499)259-43-41, факс (499)259-88-62. ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 выдан 14.04.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Противопожарная автоматическая штора (экран, занавес) системы "Fireshield", с дверью-лазейкой и без нее (без орошения и с орошением водой) изготавливаемая по техническому описанию FSA RU10001. Предел огнестойкости без орошения водой Е 120, при орошении водой EI 120. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) глава 10 статьи 35, 37; глава 19 статья 88 п.п. 2,3,8,13.

(см. Приложение бланк № ТР0076390)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 161 от 26.12.2012, № 162 от 27.12.2012 ИЛ ООО "НПФ "АРС", рег. № ТРПБ.RU.ИН39 от 23.11.2010, юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2, фактический адрес: 607130, Нижегородская обл., п. Ардатов, ул. Тимирязева, д. 2В.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) на систему менеджмента качества № РОСС RU.3608.04ЦЖ00 от 03.12.2012, выдан Органом по сертификации систем менеджмента качества АНО "Калуга-Тест", № СДСГК RU.3608.OC05, 248009, Калужская обл.г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 73

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2012 по 26.12.2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


Б. П. Жезлов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ45.В.00106**

(обязательная сертификация)

ТР 0076390

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Идентификационные признаки продукции
ГОСТ 30247.0-94	"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"	Полотно шторы состоит из ткани "Firetex 1100": стекловолоконные нити ЕС + нержавеющая проволока, покрытая трудновоспламеняемым полиуретаном - расход 20 г/м2. Ткань Firetex 1100: вес ткани: 680 г/м2; вес с покрытием: 700 г/м2; толщина 0,63 мм. Намоточный корпус состоит из 3 гнутых, из оценкованной листовой стали толщиной 1,5 мм панелей, с несущей консолью, и намоточным валом из тонкостенной трубы d= 70-100 мм, установленным в корпус с жестким позиционированием (или "плавающим" положением вала), полотно шторы соединяется с валом с помощью механического крепления.
ГОСТ 30247.1-94	"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Б.П. Жезлов

