

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ45.В.00126  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639734  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Файр-Марк», Адрес: 142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, ОГРН: 1135074005384, Телефон: +4959808033, Факс: +4959808033, E-mail: info@fire-mark.ru  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Файр-Марк», Адрес: 142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, ОГРН: 1135074005384, Телефон: +4959808033, Факс: +4959808033  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции в области пожарной безопасности ВНИИНМАШ Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении",  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)  
Адрес: 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д.4, ОГРН: 1037739388939, Телефон: 74992564341, Факс: 4992564341, E-mail: ospb@vniinmash.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45, выдан 14.04.2010

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Противопожарные откатные, откатные телескопические ворота, марки FIRE-MARC-P глухие, с дверью и люком, изготовленные по технической документации MMR-5023, Серийный выпуск  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.), с изм. от 10.07.2012 г. в ред. № 117-ФЗ, глава 10  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)  
статьи 35,37; глава 19 статья 88 п.п.2,3,8,13. Предел огнестойкости при толщине полотна 60мм - EI60, при толщине полотна 100 мм - EI120, (см. Приложение – бланк № 0076420)

код ОК 005 (ОКП)  
52 8480

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы сертификационных испытаний от 17.01.2014 № 180 и от 22.01.2014 № 181 Испытательная лаборатория

ООО «Научно-Производственная Фирма «АРС», 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2, рег. № ТРПБ.RU.ИН39 от 23.11.2010. Акт о результатах анализа состояния производства № 00141.10.13-АП-14 от 15.01.2014 ОС "ПБ "ВНИИНМАШ", рег.№ ТРПБ.RU.ПБ45 от 14.04.2010, , схема сертификации 4с

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 31.01.2014 по 30.01.2019

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

М. В. Куранова

В. Н. Сорокин



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ45.В.00126**

(обязательная сертификация)

ТР **0076420**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94	"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования".	Стандарт в целом
ГОСТ Р 53307-2009	"Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость"	Стандарт в целом

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М. В. Куранова

В. Н. Сорокин

