

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ45.В.00127
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639735
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Противопожарные системы", Адрес:
(наименование и место-нахождение заявителя) 142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, ОГРН:
1125074015000, Телефон: +4959808034, Факс: +4959808034, E-mail: info@fire-tec.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн", Адрес: 117545, г. Москва,
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2, стр. 2, ОГРН: 5137746001916, Телефон:
+4999410881, Факс: +4999410881

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции в области пожарной безопасности ВНИИНМАШ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении",
Адрес: 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д.4, ОГРН: 1037739388939, Телефон: 74992564341, Факс: 4992564341, E-mail:
ospb@vniinmash.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45. выдан 14.04.2010

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Автоматические стальные противопожарные рулонные
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) (скручивающиеся) ворота, типа «Firerollgate-EI60» с
наполнителем из минерального заполнителя, изготавливаемые
по техническому описанию «FRG-RU11-EI60», Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
52 8400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.), с изм.
от 10.07.2012 г. в ред. № 117-ФЗ,
глава 10 статьи 35,37; глава 19 статья 88 п.п.2,3, 8,13.
Предел огнестойкости EI60, (см. Приложение – бланк № 0076421)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний от 03.11.2013 № 175
Испытательная лаборатория ООО «Научно-Производственная

Фирма «АРС», 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2, рег. № ТРПБ.RU.ИН39 от 23.11.2010. Акт о результатах анализа состояния производства № 00142.10.13-АП-14 от 20.01.2014 ОС "ПБ "ВНИИНМАШ", рег.№ ТРПБ.RU.ПБ45 от 14.04.2010, , схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.01.2014 по 30.01.2019

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М. В. Куранова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Сорокин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ45.В.00127

(обязательная сертификация)

ТР 0076421

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94	"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования".	Стандарт в целом
ГОСТ Р 53307-2009	"Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость".	Стандарт в целом

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М. В. Куранова

В. Н. Сорокин

